



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

Znak sprawy: NHŚ.9051.11.2.2025

Inowrocław, dnia 31 stycznia 2025 r.
Egz. nr 1

DECYZJA NR 56 / 2025

Na podstawie art. 4 ust 1, art. 27 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) art. 10 § 2, art. 104 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 5 ust.1 i art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757) w związku § 21 ust.1 pkt 3 i ust. 4, § 26 ust. 1 pkt 2 oraz załącznik 1C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 28 stycznia 2025 r. w ramach bieżącej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Kościelec, gm. Pakość, administrowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość z punktów:

- Stacja Uzdatniania Wody, kran na hali (kody próbek: 17/N/25, 18/N/25),
- Sieć, Kościelec 14, szkoła, kran w kotłowni w piwnicy (kody próbek: 19/N/25, 20/N/25),

przeprowadzonych przez Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, zawartych w sprawozdaniach z badań o numerach: LHK.9051.2.1.9.2025, LHK.9051.2.1.10.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.

STWIERDZA
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu
Kościelec, gmina Pakość
administrowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Inowrocławska 14
88-170 Pakość

i nakazuje
Przedsiębiorstwu Usług Gminnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Inowrocławska 14
88-170 Pakość

1. Poinformować konsumentów wody wodociągu Kościelec, gmina Pakość o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi (zgodnie z załączonym komunikatem nr 2/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.).
2. Przeprowadzić skuteczne działania naprawcze na Stacji Uzdatniania Wody w Kościelcu oraz na sieci wodociągu Kościelec w celu doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do jakości zgodnej z wymogami określonymi w załączniku 1C tabela 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
3. Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu plan działań naprawczych, mających na celu poprawę jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody w Kościelcu oraz na sieci wodociągu Kościelec.
4. Po przeprowadzeniu działań naprawczych zlecić przeprowadzenie badań próbek wody w zakresie mikrobiologicznym, zgodnie z załącznikiem nr 1A tabela 1 i załącznikiem nr 1C tabela 1 (bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze Stacji Uzdatniania Wody w Kościelcu oraz z sieci wodociągu Kościelec i niezwłocznie przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu wyniki badania wody, świadczące o uzyskaniu bezpiecznej dla zdrowia jakości wody i skuteczności podjętych działań.

Obowiązki wymienione w punktach 1 i 2 należy wykonać natychmiastowo.

Obowiązek wymieniony w punkcie 3 należy wykonać w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Obowiązek wymieniony w punkcie 4 należy wykonać niezwłocznie, po zakończeniu działań naprawczych.

Ze względu na interes społeczny oraz ochronę zdrowia ludzkiego na mocy art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2025 r. w ramach bieżącej kontroli jakości wody zostały pobrane próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody i z sieci wodociągu Kościelec, gmina Pakość. Na podstawie sprawozdań z badań o numerach: LHK.9051.2.1.9.2025, LHK.9051.2.1.10.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r., sporządzonych przez Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowrocław, stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, z uwagi na występowanie pojedynczych bakterii grupy coli, dotyczy punktów:

- Wodociąg Kościelec, Stacja Uzdatniania Wody, kran na hali (kod próbki: 18/N/25)
 - **liczba bakterii grupy coli: 3 jtk/100 ml** (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100 ml)
 - liczba Escherichia coli: 0 jtk/100 ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100 ml)
 - liczba Enterokoków kałowych: 0 jtk/100 ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100ml)
 - Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C: nie wykryto jtk/1 ml (wymagana wartość parametru: bez nieprawidłowych zmian – zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej);

- Wodociąg Kościelec, sieć, Kościelec 14, kran w kotłowni w piwnicy (kod próbki: 20/N/25)
 - **liczba bakterii grupy coli: 2 jtk/100 ml** (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100 ml)
 - liczba Escherichia coli: 0 jtk/100 ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100 ml)
 - liczba Enterokoków kałowych: 0 jtk/100 ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100ml)
 - Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C: nie wykryto jtk/1 ml (wymagana wartość parametru: bez nieprawidłowych zmian – zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 200 jtk/1ml w kranie konsumenta).

Stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych polegające na niezgodnej z wymaganiami wartości parametru mikrobiologicznego (bakterie grupy coli) - załącznik nr 1C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zgodnie z zapisem zawartym w § 21 ust. 4 oraz załącznikiem 1C tabela 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) warunkową przydatność wody do spożycia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może stwierdzić w przypadku obecności pojedynczych bakterii grupy coli: < 10 jtk/100 ml, przy jednoczesnym wykluczeniu w badanej próbce wody Escherichia coli i enterokoków.

W próbkach wody pobranych w dniu 28 stycznia 2025 r. ze Stacji Uzdatniania Wody i z sieci wodociągu Kościelec, gmina Pakość nie stwierdzono obecności Escherichia coli i Enterokoków kałowych.

W związku z powyższym oraz w oparciu o sprawozdania z badań o numerach: LHK.9051.2.1.9.2025, LHK.9051.2.1.10.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r., sporządzone przez Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu oraz zgodnie z zapisem § 21 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Kruśliwiec, gmina Pakość administrowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość.

Zgodnie z zapisem art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757) zarządzający wodociągiem ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

W badanych próbkach wody stwierdzono występowanie pojedynczych bakterii grupy coli. Pojedyncze bakterie grupy coli mogą nie stwarzać bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, ale świadczą o tym, że procesy uzdatniania wody przebiegły nieprawidłowo, dlatego należy podjąć działania mające na celu zbadania przyczyny skażenia oraz wdrożyć stosowne działania naprawcze.

Zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu przygotował komunikat dla odbiorców wody z wodociągu Kościelec, gm. Pakość, celem rozpowszechnienia przez zarządzającego wodociągiem w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim osób korzystających z wody z ww. wodociągu.

Do czasu przywrócenia wody do jakości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do celów konsumpcyjnych, tj.: do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, **należy korzystać z wody wyłącznie po przegotowaniu.**

Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, a w szczególności dotyczące higieny środowiska a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia, natomiast art. 27 ust. 1 stanowi iż w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych powodujących bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi, Państwowy Inspektor Sanitarny nakazuje w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Ze względu na interes społeczny oraz ochronę zdrowia ludzkiego na mocy art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Przed wydaniem decyzji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu odstąpił od zapewnienia czynnego udziału strony w postępowaniu, zgodnie z art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572).

Mając powyższe na uwadze, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania wnosi się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu. **Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna oraz podlega wykonaniu.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Inowrocławiu
Katarzyna Krzymińska-Żeromska

/Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Burmistrz Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość i komunikat nr 2/2025 (um@pakosc.pl) – elektronicznie
 2. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość i komunikat nr 2/2025 (wodociagi@pugpakosc.nazwa.pl, biuro@pugpakosc.pl) - elektronicznie
 3. a/a – egz. nr 1
- Do wiadomości:
4. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85– 031 Bydgoszcz (sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl) - elektronicznie
 5. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, ul. Poznańska 133A, 88-100 Inowrocław (zarzadzanie.kryzysowe@inowroclaw.powiat.pl) – elektronicznie
 6. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej, Kościelec 14, 88-170 Pakość (zpkoscielec@zpkoscielec.pl) - elektronicznie
 7. Sekcja NHŻ w/m – egz. nr 2
 8. Sekcja NHD w/m – egz. nr 3