



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

Znak sprawy: NHŚ.9051.11.1.2025

Inowrocław, dnia 31 stycznia 2025 r.
Egz. nr 1

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust. 1, pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 28 stycznia 2025 r. w ramach bieżącej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Kościelec, gm. Pakość, administrowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość, z punktów:

- Stacja Uzdatniania Wody, kran na hali (kody próbek: 17/N/25, 18/N/25),
- Sieć, Kościelec 14, szkoła, kran w kotłowni w piwnicy (kody próbek: 19/N/25, 20/N/25),
- Sieć, Węgierce 14, budynek mieszkalny, kran w pomieszczeniu socjalnym na końcu korytarza (kody próbek: 21/N/25, 22/N/25),

przeprowadzonych przez Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, zawartych w sprawozdaniach z badań o numerach: LHK.9051.2.1.9.2025, LHK.9051.2.1.10.2025 i Nr LHK.9051.2.1.11.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.

STWIERDZA
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu
Kościelec, gm. Pakość

administrowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Inowrocławska 14
88-170 Pakość

Uzasadnienie

Jakość wody (kody próbek: 18/N/25, 20/N/25 - w badanym zakresie mikrobiologicznym) nie odpowiada wymogom określonym w załączniku 1C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na obecność w pobranych próbkach wody bakterii grupy coli:

- Wodociąg Kościelec, Stacja Uzdatniania Wody, kran na hali (kod próbki: 18/N/25)
 - **liczba bakterii grupy coli: 3 jtk/100 ml** (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100 ml)
 - liczba Escherichia coli: 0 jtk/100 ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100 ml)
 - liczba Enterokoków kałowych: 0 jtk/100 ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100ml)
 - Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C: nie wykryto jtk/1 ml (wymagana wartość parametru: bez nieprawidłowych zmian – zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej);
- Wodociąg Kościelec, sieć, Kościelec 14, kran w kotłowni w piwnicy (kod próbki: 20/N/25)
 - **liczba bakterii grupy coli: 2 jtk/100 ml** (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100 ml)
 - liczba Escherichia coli: 0 jtk/100 ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100 ml)
 - liczba Enterokoków kałowych: 0 jtk/100 ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100ml)
 - Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C: nie wykryto jtk/1 ml (wymagana wartość parametru: bez nieprawidłowych zmian – zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 200 jtk/1ml w kranie konsumenta).

W związku z powyższym w dniu 31 stycznia 2025 r. została wystawiona decyzja nr 56/2025 o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kościelec, gm. Pakość, administrowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość.

Jakość wody (kody próbek: 17/N/25, 19/N/25, 21/N/25 – w badanym zakresie fizykochemicznym i kod próbki: 22/N/25 – w badanym zakresie mikrobiologicznym) odpowiada wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

Ww. ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodociągu Kościelec, gm. Pakość o wydajności rzeczywistej 374 m³/dobę i około 1351 osób zaopatrywanych w wodę. Woda uzdatniania jest metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odżelaziania, dezynfekcją chemiczną i napowietrzaniem.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Inowrocławiu
Katarzyna Krzymińska-Żeromska

/Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Burmistrz Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość (um@pakosc.pl) – elektronicznie
2. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość (wodociagi@pugpakosc.nazwa.pl, biuro@pugpakosc.pl) - elektronicznie
3. a/a – egz. nr 1